

## Coffrets et socles S20

### Coffret équipé



Coffret S20 MONO/TRI + Panneau  
(P534)

### UTILISATION

Ce coffret est destiné à la maintenance des branchements individuels BPL.

Il assure la coupure et la protection du client.

Il est installé en limite de propriété.

Le branchement peut être :

- > monophasé (jusqu'à 90 A soit 18 kVA)
- > triphasé (jusqu'à 60 A soit 36 kVA).

L'équipement des S20 permet 2 fonctions :

- > C/C avec compteur chez le client,
- > C/C + compteur dans le Coffret.

### DIMENSIONS



### DESCRIPTION

Les coffrets équipés de boîtiers primaires MONO/TRI permettent d'évoluer vers un branchement triphasé.

Le boîtier primaire permet la protection par cartouches fusibles à couteaux taille 00 type AD.

### RÉFÉRENCE

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
<b>Coffret MONO/TRI</b>			
<b>P534</b>	Coffret S20 MONO / TRI + Panneau	69 80 134	1

#### Remarques :

> Le coffret est siglé "Éclair".

> Tous les panneaux et toute la connectique S20.



### MAINTENANCE

Ces kits permettent de réparer une porte cassée sur un coffret S20 sans avoir à changer tout le coffret.

Ils sont compatibles avec l'ensemble des fabricants grâce aux bandeaux d'adaptation et à leur serrure réversible.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
<b>CD015</b>	Kit réno. pan. S20 serrure rectangle + logo ENEDIS	-	1
<b>CD016</b>	Kit réno. pan. S20 serrure rectangle + logo ÉCLAIR	-	1
<b>CD017</b>	Kit réno. pan. S20 serrure triangle + logo ENEDIS	-	1

## Coffrets et socles S20 vides



**Coffret S20 nu**  
(N001)



**Socle simple S20**  
(N005)



**Couvercle socle S20**  
(N007)



**Socle double S20**  
(N006)

## UTILISATION

Ces enveloppes destinées à la maintenance, sont conformes à la Référentiel HN 62-S-20. Les coffrets sont commercialisés vides et sont destinés à recevoir les boîtiers primaires et panneaux amovibles.

## DIMENSIONS



## DESCRIPTION

Ces coffrets et socles sont moulés en polyester de couleur ivoire armé fibres de verre.

Ils présentent un indice de protection IP33D selon la norme NF EN 60529 et IK10 selon la norme NF EN 62262.

La porte démontable avec ouverture à 200 degrés du coffret est équipée d'une serrure rectangulaire.

Le couvercle interchangeable est destiné à obturer l'ouverture supérieure du socle. Il est utilisé dans le cas d'un emploi du socle seul (par exemple pour l'installation d'une grille de repiquage). Pour un socle double, 2 couvercles sont nécessaires.

## RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
N001	Coffret S20 nu serrure rect.	69 80 019	1
N005	Socle simple S20	69 80 035	1
N006	Socle double S20	69 80 036	1
N007	Couvercle socle S20 simple ou double	69 80 041	1

### Remarques :

- > Le coffret est siglé "Éclair".
- > Tous les accessoires de pose

